

Concordia, 06 de junio de 2025.

**Sres. Empresa
OFERENTES**

CIRCULAR N° 2.- SIN CONSULTA

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2025

OBRA: "REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD – ESCUELA N° 51–FELIPE GARDEL- CIUDAD DE CONCORDIA – DPTO. CONCORDIA – PROVINCIA DE ENTRE RIOS"

De mi consideración:

A través de la presente se proceden a realizar aclaraciones sobre la documentación que compone el pliego licitatorio.

CUBIERTA

- Ítem 8.4 "Construcción de Cubierta de chapa H°G° N 25 c/ISOLANT 10 mm con aluminio y tornillos autoperforantes": Se realizan aclaraciones al

respecto:

En pliego se indica que la cubierta a colocar en aula es trapezoidal, color negro.

La cubierta a colocar será de chapa galvanizada sinusoidal, número 25.

INSTALACIONES SANITARIAS

- : Ítem 10.5 "P. Y C. Cañería de desagüe vertical según plano, incluido grampa de fijación codo con base, pintura de terminación, accesorios, etc. a) H°F° Ø 100, longitud aproximada 3,40 m.": Se realizan aclaraciones al respecto:

Se reemplaza por chapa galvanizada N°18, soldada, de las mismas dimensiones que las existentes, no se admitirá uniones con selladores tipo siliconados.

- : Ítem 10.10 “Revestido con placa de fibro-cemento Durlock”: Se realizan aclaraciones al respecto:

El pliego indica "realizar un revestimiento de placa de fibro-cemento para recubrir las cañerías verticales de PVC ø 110 en la galería inferior ala derecha sobre las aulas. Según planos. La misma se materializará con placas de yeso Durlock o calidad similar o superior."

Se deberá realizar con placas cementicias tipo SUPERBOARD revestimiento exterior de 10mm de espesor, sin aislación.

Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.


Ing. Civil Gerardo Sasso
Jefe Dpto. Proyectos
C.A.F.E.S.G.