



Concordia, 24 de octubre de 2025.

Sres. Empresa OFERENTES

CIRCULAR Nº 3.- SIN CONSULTA

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°15/2025

"CONSTRUCCIÓN DE NUEVO SECTOR DE ONCOLOGÍA Y HEMOTERAPIA EN HOSPITAL

J. J. URQUIZA - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - DEPTO. URUGUAY - E. R."

De mi consideración:

A través de la presente se procede a realizar aclaraciones respecto a consultas realizadas en la visita a obra, realizada el día 21/10/2025.

- Mesadas: sola se colocará mesada granítica en el ante baño del local 07. El resto de las mesadas serán todas de A°I°.
- **Muebles:** Se adjuntan detalles orientativos de los mismos. Su diseño y distribución final deberá ser propuesto por la contratista para aprobación de la inspección.
- **Demolición en P1:** se deberá considerar la demolición de la mampostería para la colocación de la puerta P1 que no aparece graficada en los planos ubicada en el local 26.
- Desagüe pluvial: consulta subsanada con el plano adjunto a la circular N°2.
- Instalación eléctrica: el tendido deberá realizarse por cielorraso contemplando el retiro y reposición del mismo en todo el recorrido desde el tablero principal al secundario ingresando con dos líneas. Los conductores utilizados deberán ser del tipo subterráneos.

Además, se anexan nuevamente planos Nº 19, 20, incorporando nuevos detalles de la instalación y se suma un nuevo plano N° 29, con detalles de mesadas y mobiliario.

Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.





