

Concordia, 26 de Agosto de 2024

CIRCULAR Nº 1.- SIN CONSULTA
Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2024

*"REPARACION DE JUNTAS, BACHEO Y CONFORMACION DE
BANQUINAS EN RUTA PROVINCIAL EX 26 QUE UNE LAS LOCALIDADES
DE SAN JOSE Y COLON - DPTO. COLON - ER.-"*

De mi consideración:

A través de la presente se realizan las siguientes aclaraciones:

Respecto al "Capítulo 7. Texturizado de correcciones de deformaciones", del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (Folio 49) sub-capítulo 7.1 Descripción, se aclara que la colocación de carpeta de concreto asfáltico no corresponde a esta etapa de obra.

Respecto al "Capítulo 9. Bacheo y nivelación con mezcla bituminosa", del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (Folio 51) sub-capítulo 9.1 Descripción, se aclara que en el tratamiento de desniveles entre paños de hormigón (juntas) se deberá colocar, a parte de lo ya descrito, membrana (geo-compuesto anti-reflejo).

Respecto al "Capítulo 15. Consideraciones particulares", del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (Folio 60), de acuerdo al tipo de obra que se realizará queda sin efecto.

Sin más, saludo a Ustedes atentamente.



Ing. Civil Gerardo Sasso
Jefe Dpto. Proyectos
C.A.F.E.S.G.